

CONFORME A LA DIRECTIVA 2004/42/CE (21/04/2004)

Contenido en compuestos orgánicos volátiles (COV)

INFORME Nº	FECHA
04102016	04/10/2016

Contenido en compuestos orgánicos volátiles (COV) de los siguientes productos Homecret, según el ensayo de emisiones de COV:

PRODUCTO	SUBCATEGORÍA DE PRODUCTO	TIPO	COV CALCULADO* EN ISO 11890- 2:2021	VALOR LÍMITE UE 2004/42/CE
Microcemento Erfitt	a) Mates para paredes (brillo < 25 a 60°)	Base agua	25 g/l	30 g/l
Puente de Unión	i) Recubrimientos de altas prestaciones de un componente	Base agua	12 g/l	140 g/l

* Calculado por cromatografía de gases. Clasificación de los productos según el ensayo de emisiones de COV.

A+

Clasificación de emisiones en ambientes interiores: A+ (escala A+ / A / B / C).
Resultados del informe de ensayo nº 04102016 de fecha 04/10/2016.

IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2004/42/EC (21/04/2004)

Volatile organic compound (VOC) content

REPORT
NO.

04102016

DATE

04/10/2016

Volatile organic compound (VOC) content of the following Homecret products, according to the VOC emission test:

PRODUCT	PRODUCT SUBCATEGORY	TYPE	CALCULATED VOC* EN ISO 11890- 2:2021	EU LIMIT VALUE 2004/42/EC
Erfitt microcemento	a) Matt walls (gloss < 25 @ 60°)	Water-based	25 g/l	30 g/l
Bonding Primer (Puente de Unión)	i) One-pack performance coating	Water-based	12 g/l	140 g/l

* Calculated by gas chromatography. Classification of products according to the VOC emission test.

A+

Indoor air emission classification: A+ (scale A+ / A / B / C).
Results of test report no. 04102016 dated 04/10/2016.